

## 節能約章 2026

### 量度溫度的一般指引

此文件為參與「節能約章2026」的商場、辦公室大樓／商業大樓／工業大樓、辦公室、商舖／餐廳／超級市場、非政府機構／社區設施、學校、醫院、屋苑／住宅大廈及酒店等地方等，提供日常量度室內溫度的一般指引。

#### **A. 取樣點數目**

1. 應在場地內有空調的空間量度溫度。
2. 應選取足夠的樣本以測定平均室內溫度。作為一般參考，建議在少於 4,000 平方米的場地設最少兩個取樣點。超過 4,000 平方米的場地，則建議每 2,000 平方米設最少一個取樣點。至於設有多層的空調場地，建議每一樓層也需要量度溫度。
3. 平均室內溫度指每次量度溫度時所有樣本的平均值。
4. 每週應最少量度溫度兩次。

#### **B. 選定量度位置的一般考慮因素**

1. 應選有空調的空間量度溫度，即在場地開放期間的公共空間內。
2. 應隨機在場地內所有樓層及公共空間選取具代表性的位置量度溫度。一般而言，應注意以下事項：
  - (a) 應同時選取人流較高及人流較低的地點量度溫度；
  - (b) 應遠離轉角位、窗戶及牆壁至少 0.5 米；
  - (c) 不應直接在空氣供應擴散器、引導器、落地風扇、暖爐或操作儀器的人員呼吸範圍的前面、升降機、自動梯及出入口量度溫度；
  - (d) 應遠離陽光直射處；及
  - (e) 如使用電子/機械溫度計，儀錶應離地約 1.1 米。
3. **量度溫度的工具**
  1. 若場地安裝有建築物管理系統（Building Management System），該系統所記錄的空氣溫度讀數可視作量度數據。建議定期以手持電子/機械溫度計查核建築物管理系統的溫度設定。
  2. 若場地未有安裝建築物管理系統，建議以手持電子/機械溫度計量度溫度。量度溫度時，應予以足夠的時間（約一分鐘），讓溫度計顯示穩定讀數。

3. 參與「約章」的商場、辦公室大樓／商業大樓／工業大樓、辦公室、商舖／餐廳／超級市場、非政府機構／社區設施、學校、醫院、屋苑／住宅大廈及酒店內設有空調的公共地方可尋求大廈管理處協助，從建築物管理系統（ Building Management System）取得空氣溫度讀數或以電子/機械溫度計量度空氣溫度。

#### **D. 量度溫度的紀錄**

1. 我們鼓勵參與「約章」的場地保留日常量度溫度的紀錄，以供日後參考及審查之用。如參與場所由大廈管理處代為量度空氣溫度，他們亦可邀請管理處協助保留有關溫度紀錄。

#### **E. 查詢**

1. 如需要進一步資料或查詢，請致電 2808 3465 與機電工程署能源效益辦事處聯絡。

**環境及生態局**  
**機電工程署**  
**2026年2月**